
*Крепление к профилю/консоли проволочного кабельного лотка серии F5*




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток кабельный проволочный | | | |
| 2 | Профиль/консоль | | 1 | |
| 3 | Шайба для соединения проволочного лотка | CM170600 | 2 | |
| 4 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 DIN603 | CM010620 | 2 | |
| 5 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 DIN6923 | CM100600 | 2 | |
| 6 | Шайба кузовная 6 DIN9021 | CM120600 | 2 | |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2017.FCL.06



Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.


Крепление листового лотка шириной 100-150 мм




| Таблица 1 - выбор скобы | |
|---|---|
| Ширина лотка, мм | Код скобы |
| 100 | BMT1010 |
| 150 | BMT1015 |

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.02, DKC-2017.FCL.04-DKC-2017.FCL.05.
2. Длину подвеса, расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
3. Поз.5-6 применяются для соединения шпилек.
4. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

A






| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток кабельный, осн. 100-150 мм | | | См. таблицу 1 |
| 2 | Скоба BMT-10 под лоток | | | |
| 3 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 DIN603 | CM010620 | 2 | |
| 4 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 DIN6923 | CM100600 | 2 | |
| 5 | Гайка M8 DIN934 | CM110800 | 3 | |
| 6 | Гайка соединительная M8 DIN6334 | CM210800 | 1 | |
| 7 | Шайба кузовная 8 DIN9021 | CM120800 | 2 | |
| 8 | Шпилька M8 DIN975/976 | CM200801 | 1 | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №

*Крепление консоли на профиле к стене, усиленной шпилькой к потолку*




| Таблица 1 - выбор консоли | | |
|---|---|---|
| Ширина лотка (ширина группы лотков), мм | Длина полки консоли, мм | |
| | Консоль ВВН60/ВВН70 | Консоль ВВР41/ВВD41 |
| 200 | 327 | 350 |
| 300 | 427 | 450 |
| 400 | 527 | 550 |

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.02.
2. Ширина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать 400 мм.
3. Расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
4. Поз.5-6 применяются для соединения шпилек.
5. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

| Таблица 2 - выбор метизов | | | |
|---|---|---|---|
| Поз. | Наименование | Код | |
| | | Консоль ВВН60/ВВН70 | Консоль ВВР41/ВВD41 |
| 6 | Гайка шестигранная DIN934 | CM110600 | CM110800 |
| 7 | Шайба кузовная DIN9021 | CM120600 | CM120800 |
| 8 | Шпилька DIN975/976 | CM200601 | CM200801 |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Профиль С-образный | | | |
| 2 | Болт для крепления к С-образному профилю М10х30 | CM041030 | 2n | |
| 3 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 DIN6923 | CM101000 | 2n | |
| 4 | Лоток кабельный | | | |
| 5 | Консоль ВВР-41/ВВD-41/ ВВН-60/ВВН-70 | | n | |
| 6 | Гайка шестигранная М8 DIN934 | | 2n | См. таблицу 2 |
| 7 | Шайба кузовная 8 DIN9021 | | 2m | |
| 8 | Шпилька М8х1000 DIN975/976 | | 1 | |
| 9 | Пластина опорная для С-образных профилей | BHM4141 | n+2 | Применяется с ВВР/ВВD |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2017.FCL.11

Лист 4

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Крепление консоли к стене





1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.02.
2. Ширина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать 400 мм.
3. Расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток кабельный | | | |
| 2 | Консоль усиленная ВВН-60/ВВН-70 | ВВН**** | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2017.FCL.11 | Лист 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №




1. *n=1 для высоты борта (H) 50 мм.*
2. *n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.*
3. *Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.*

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Лоток | | 2 | |
| 2 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | n·2+1 | |
| 3 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | СМ100600 | n·2+1 | |
| 4 | Телескопический расширитель | | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.S5.38

Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Формат А3

| Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. |
|---|---|---|
| | | |

Соединение крепежным комплектом







Таблица 1

| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 30x50 | 2 |
| 30x100 | 3 |
| 30x150 | 3 |
| 30x200 | 3 |
| 30x300 | 4 |
| 30x400 | 4 |
| 30x500 | 4 |
| 30x600 | 5 |


| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 50x50 | 2 |
| 50x100 | 3 |
| 50x150 | 3 |
| 50x200 | 3 |
| 50x300 | 4 |
| 50x400 | 4 |
| 50x500 | 4 |
| 50x600 | 5 |

| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 80x80 | 3 |
| 80x100 | 3 |
| 80x150 | 3 |
| 80x200 | 3 |
| 80x300 | 4 |
| 80x400 | 4 |
| 80x500 | 5 |
| 80x600 | 5 |

| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 100x100 | 3 |
| 100x150 | 3 |
| 100x200 | 3 |
| 100x300 | 4 |
| 100x400 | 5 |
| 100x500 | 5 |
| 100x600 | 5 |


A

Комплект метизов №1 (СМ350001)



A

Комплект метизов №3 (СМ350003)



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | | |
| 2 | Комплект метизов №1 или №3 | СМ350001/ СМ350003 | | см. табл. 1 |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.F5.01

Соединение лотков


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 4 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.




Соединение полосой




*Таблица 1*

| Типоразмер лотка | Соединитель с семью отверстиями, шт. | Набор метизов, кол. |
|---|---|---|
| 30x50 | 2 | 4 |
| 30x100 | 2 | 4 |
| 30x150 | 3 | 6 |
| 30x200 | 3 | 6 |
| 30x300 | 3 | 6 |
| 30x400 | 3 | 6 |
| 30x500 | 3 | 6 |
| 30x600 | 3 | 6 |

| Типоразмер лотка | Соединитель с семью отверстиями, шт. | Набор метизов, кол. |
|---|---|---|
| 50x50 | 2 | 4 |
| 50x100 | 2 | 4 |
| 50x150 | 3 | 6 |
| 50x200 | 3 | 6 |
| 50x300 | 3 | 6 |
| 50x400 | 3 | 6 |
| 50x500 | 4 | 8 |
| 50x600 | 4 | 8 |

| Типоразмер лотка | Соединитель с семью отверстиями, шт. | Набор метизов, кол. |
|---|---|---|
| 80x80 | 3 | 6 |
| 80x100 | 3 | 6 |
| 80x150 | 3 | 6 |
| 80x200 | 3 | 6 |
| 80x300 | 3 | 6 |
| 80x400 | 3 | 6 |
| 80x500 | 4 | 8 |
| 80x600 | 4 | 8 |

| Типоразмер лотка | Соединитель с семью отверстиями, шт. | Набор метизов, кол. |
|---|---|---|
| 100x100 | 2 | 6 |
| 100x150 | 2 | 6 |
| 100x200 | 2 | 6 |
| 100x300 | 2 | 6 |
| 100x400 | 2 | 8 |
| 100x500 | 2 | 8 |
| 100x600 | 2 | 8 |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247 | | |
| | Набор метизов: | | | |
| 3 | Винт DIN 603 M6x20 | CM050620 | | |
| 4 | Шайба | CM170600 | | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2018.F5.01




Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Соединение пластиной








Таблица 1


| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 50x50 | 0 |
| 50x100 | 0 |
| 50x150 | 1 |
| 50x200 | 1 |
| 50x300 | 1 |
| 50x400 | 2 |
| 50x500 | 2 |
| 50x600 | 3 |

| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 80x80 | 0 |
| 80x100 | 1 |
| 80x150 | 1 |
| 80x200 | 1 |
| 80x300 | 2 |
| 80x400 | 2 |
| 80x500 | 3 |
| 80x600 | 3 |

| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 100x100 | 1 |
| 100x150 | 1 |
| 100x200 | 1 |
| 100x300 | 2 |
| 100x400 | 3 |
| 100x500 | 3 |
| 100x600 | 3 |


A

Комплект метизов №1
(CM350001)



A

Комплект метизов №3
(CM350003)



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | | |
| 2 | Пластина соединительная | FC37306 | 2 | |
| 3 | Комплект №1 или №3 | CM350001/ CM350003 | | См. табл. 1 |
| 4 | Винт M6x20 DIN 603 | CM050620 | 2 | |
| 5 | Шайба | CM170600 | 2 | |
| 6 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | 2 | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2018.F5.01

Лист 3

Безвинтовое соединение лотков





Таблица 1

| Типоразмер лотка | Зажим безвинтовой, шт. |
|---|---|
| 30x50 | 0 |
| 30x100 | 0 |
| 30x150 | 1 |
| 30x200 | 1 |
| 30x300 | 1 |
| 30x400 | 2 |
| 30x500 | 2 |
| 30x600 | 2 |

| Типоразмер лотка | Зажим безвинтовой, шт. |
|---|---|
| 50x50 | 0 |
| 50x100 | 1 |
| 50x150 | 1 |
| 50x200 | 1 |
| 50x300 | 1 |
| 50x400 | 2 |
| 50x500 | 2 |
| 50x600 | 2 |

| Типоразмер лотка | Зажим безвинтовой, шт. |
|---|---|
| 80x80 | 0 |
| 80x100 | 1 |
| 80x150 | 1 |
| 80x200 | 1 |
| 80x300 | 2 |
| 80x400 | 2 |
| 80x500 | 2 |
| 80x600 | 2 |

| Типоразмер лотка | Зажим безвинтовой, шт. |
|---|---|
| 100x100 | 1 |
| 100x150 | 1 |
| 100x200 | 1 |
| 100x300 | 2 |
| 100x400 | 2 |
| 100x500 | 2 |
| 100x600 | 2 |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | | |
| 2 | Крепление безвинтовое | FC37304 | 2 | |
| 3 | Зажим безвинтовой | FC37307 | | См. табл. 1 |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |


DKC-2018.F5.01




Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.







| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | | |
| 2 | Таблица маркировочная | FC37008 | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2018.F5.02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 | Таблица маркировочная | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 | | DKC | | |

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.







*Таблица 1*

| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 30x50 | 3 |
| 30x100 | 3 |
| 30x150 | 3 |
| 30x200 | 3 |
| 30x300 | 4 |
| 30x400 | 4 |
| 30x500 | 4 |
| 30x600 | 4 |


| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 50x50 | 3 |
| 50x100 | 3 |
| 50x150 | 3 |
| 50x200 | 3 |
| 50x300 | 4 |
| 50x400 | 4 |
| 50x500 | 4 |
| 50x600 | 4 |

| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 80x80 | 3 |
| 80x100 | 3 |
| 80x150 | 3 |
| 80x200 | 3 |
| 80x300 | 4 |
| 80x400 | 4 |
| 80x500 | 4 |
| 80x600 | 4 |

| Типоразмер лотка | Комплект метизов №1 или №3, кол. |
|---|---|
| 100x100 | 3 |
| 100x150 | 3 |
| 100x200 | 3 |
| 100x300 | 4 |
| 100x400 | 4 |
| 100x500 | 4 |
| 100x600 | 4 |


*A*

*Комплект метизов №1 (СМ350001)*



*A*

*Комплект метизов №3 (СМ350003)*



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | | |
| 2 | Комплект метизов №1 или №3 | СМ350001/ СМ350003 | | См. табл. 1 |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.F5.04

Т-отвод


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.F5.05

Переход по высоте


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.








A

Комплект метизов №1
(СМ350001)



A

Комплект метизов №3
(СМ350003)



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247 | 1 | |
| 3 | Винт М6х20 DIN 603 | СМ050620 | 2 | |
| 4 | Шайба | СМ170600 | 2 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | СМ100600 | 2 | |
| 6 | Комплект метизов №1 или №3 | СМ350001/ СМ350003 | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.F5.06

Редукция


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.





1. *Для фиксации платы на лотке произвести загиб лапок.


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | 1 | |
| 2 | Плата монтажная | FC37310 | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2018.F5.07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 | Плата монтажная | Стадия | Лист 1 / Листов 2 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 | | | DKC |

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Увеличенная монтажная плата









1. *Для фиксации платы на лотке произвести загиб лапок.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 50-100 мм | | 1 | |
| 2 | Увеличенная монтажная плата | FC37312...FC37315 | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2018.F5.07 | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №



| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный | | 1 | |
| 2 | Крышка на прямой элемент | | 1 | |
| 3 | Держатель для крышки | | 2 | устанавливать через 1 метр |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.F5.08

Крышка

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лоток шириной 100 мм




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 100 мм | | | |
| 2 | Комплект метизов №1 или №3 | СМ350001/ СМ350003 | 2 | |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |


DKC-2018.F5.09

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №

Лоток шириной 400 мм




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 400 мм | | | |
| 2 | Комплект метизов №1 или №3 | CM350001/ CM350003 | 3 | |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|


DKC-2018.F5.09

Лист 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №

Лоток шириной 400 мм




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток проволочный шириной 400 мм | | | |
| 2 | Соединитель с семью отверстиями | FC34247 | 1 | |
| 3 | Винт M6x20 DIN 603 | CM050620 | 2 | |
| 4 | Шайба | CM170600 | 2 | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | 2 | |
| 6 | Комплект метизов №1 или №3 | CM350001/ CM350003 | 5 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2018.F5.10

Лист 7

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.