
Крепление к профилю/консоли проволочного кабельного лотка серии F5



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный проволочный			
2	Профиль/консоль		1	
3	Шайба для соединения проволочного лотка	CM170600	2	
4	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 DIN603	CM010620	2	
5	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 DIN6923	CM100600	2	
6	Шайба кузовная 6 DIN9021	CM120600	2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2017.FCL.06

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Крепление листового лотка шириной 100-150 мм





Таблица 1 - выбор скобы	
Ширина лотка, мм	Код скобы
100	BMT1010
150	BMT1015

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.02, DKC-2017.FCL.04-DKC-2017.FCL.05.
2. Длину подвеса, расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
3. Поз.5-6 применяются для соединения шпилек.
4. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.


A



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный, осн. 100-150 мм			См. таблицу 1
2	Скоба BMT-10 под лоток			
3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 DIN603	CM010620	2	
4	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 DIN6923	CM100600	2	
5	Гайка M8 DIN934	CM110800	3	
6	Гайка соединительная M8 DIN6334	CM210800	1	
7	Шайба кузовная 8 DIN9021	CM120800	2	
8	Шпилька M8 DIN975/976	CM200801	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №

Крепление консоли на профиле к стене, усиленной шпилькой к потолку






Таблица 1 - выбор консоли		
Ширина лотка (ширина группы лотков), мм	Длина полки консоли, мм	
	Консоль ВВН60/ВВН70	Консоль ВВР41/ВВD41
200	327	350
300	427	450
400	527	550

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.02.
2. Ширина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать 400 мм.
3. Расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
4. Поз.5-6 применяются для соединения шпилек.
5. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

Таблица 2 - выбор метизов			
Поз.	Наименование	Код	
		Консоль ВВН60/ВВН70	Консоль ВВР41/ВВD41
6	Гайка шестигранная DIN934	CM110600	CM110800
7	Шайба кузовная DIN9021	CM120600	CM120800
8	Шпилька DIN975/976	CM200601	CM200801

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль С-образный			
2	Болт для крепления к С-образному профилю М10х30	CM041030	2n	
3	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 DIN6923	CM101000	2n	
4	Лоток кабельный			
5	Консоль ВВР-41/ВВD-41/ ВВН-60/ВВН-70		n	
6	Гайка шестигранная М8 DIN934		2n	См. таблицу 2
7	Шайба кузовная 8 DIN9021		2m	
8	Шпилька М8х1000 DIN975/976		1	
9	Пластина опорная для С-образных профилей	BHM4141	n+2	Применяется с ВВР/ВВD


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2017.FCL.11

Лист 4

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Крепление консоли к стене




1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.02.
2. Ширина кабельного лотка или суммарная ширина группы лотков не должны превышать 400 мм.
3. Расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный			
2	Консоль усиленная ВВН-60/ВВН-70	ВВН****		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2017.FCL.11	Лист 5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №



1. *n=1 для высоты борта (H) 50 мм.*
2. *n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.*
3. *Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Лоток		2	
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·2+1	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·2+1	
4	Телескопический расширитель		1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.S5.38

Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации


Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Формат А3

Взаим. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Соединение крепежным комплектом






Таблица 1

Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
30x50	2
30x100	3
30x150	3
30x200	3
30x300	4
30x400	4
30x500	4
30x600	5


Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
50x50	2
50x100	3
50x150	3
50x200	3
50x300	4
50x400	4
50x500	4
50x600	5

Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
80x80	3
80x100	3
80x150	3
80x200	3
80x300	4
80x400	4
80x500	5
80x600	5

Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
100x100	3
100x150	3
100x200	3
100x300	4
100x400	5
100x500	5
100x600	5


A

Комплект метизов №1 (СМ350001)



A

Комплект метизов №3 (СМ350003)



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003		см. табл. 1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.F5.01

Соединение лотков


Стадия	Лист	Листов
	1	4

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Соединение полосой




Таблица 1

Типоразмер лотка	Соединитель с семью отверстиями, шт.	Набор метизов, кол.
30x50	2	4
30x100	2	4
30x150	3	6
30x200	3	6
30x300	3	6
30x400	3	6
30x500	3	6
30x600	3	6

Типоразмер лотка	Соединитель с семью отверстиями, шт.	Набор метизов, кол.
50x50	2	4
50x100	2	4
50x150	3	6
50x200	3	6
50x300	3	6
50x400	3	6
50x500	4	8
50x600	4	8

Типоразмер лотка	Соединитель с семью отверстиями, шт.	Набор метизов, кол.
80x80	3	6
80x100	3	6
80x150	3	6
80x200	3	6
80x300	3	6
80x400	3	6
80x500	4	8
80x600	4	8

Типоразмер лотка	Соединитель с семью отверстиями, шт.	Набор метизов, кол.
100x100	2	6
100x150	2	6
100x200	2	6
100x300	2	6
100x400	2	8
100x500	2	8
100x600	2	8

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Соединитель с семью отверстиями	FC34247		
	Набор метизов:			
3	Винт DIN 603 M6x20	CM050620		
4	Шайба	CM170600		
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2018.F5.01

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Соединение пластиной






Таблица 1


Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
50x50	0
50x100	0
50x150	1
50x200	1
50x300	1
50x400	2
50x500	2
50x600	3

Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
80x80	0
80x100	1
80x150	1
80x200	1
80x300	2
80x400	2
80x500	3
80x600	3

Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
100x100	1
100x150	1
100x200	1
100x300	2
100x400	3
100x500	3
100x600	3


A

Комплект метизов №1
(CM350001)



A

Комплект метизов №3
(CM350003)



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Пластина соединительная	FC37306	2	
3	Комплект №1 или №3	CM350001/ CM350003		См. табл. 1
4	Винт M6x20 DIN 603	CM050620	2	
5	Шайба	CM170600	2	
6	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	2	

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2018.F5.01

Лист 3

Безвинтовое соединение лотков




Таблица 1

Типоразмер лотка	Зажим безвинтовой, шт.
30x50	0
30x100	0
30x150	1
30x200	1
30x300	1
30x400	2
30x500	2
30x600	2

Типоразмер лотка	Зажим безвинтовой, шт.
50x50	0
50x100	1
50x150	1
50x200	1
50x300	1
50x400	2
50x500	2
50x600	2

Типоразмер лотка	Зажим безвинтовой, шт.
80x80	0
80x100	1
80x150	1
80x200	1
80x300	2
80x400	2
80x500	2
80x600	2

Типоразмер лотка	Зажим безвинтовой, шт.
100x100	1
100x150	1
100x200	1
100x300	2
100x400	2
100x500	2
100x600	2

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Крепление безвинтовое	FC37304	2	
3	Зажим безвинтовой	FC37307		См. табл. 1


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2018.F5.01

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.






Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Таблица маркировочная	FC37008	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.F5.02			
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Таблица маркировочная	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.






Таблица 1

Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
30x50	3
30x100	3
30x150	3
30x200	3
30x300	4
30x400	4
30x500	4
30x600	4


Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
50x50	3
50x100	3
50x150	3
50x200	3
50x300	4
50x400	4
50x500	4
50x600	4

Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
80x80	3
80x100	3
80x150	3
80x200	3
80x300	4
80x400	4
80x500	4
80x600	4

Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
100x100	3
100x150	3
100x200	3
100x300	4
100x400	4
100x500	4
100x600	4


A

Комплект метизов №1 (СМ350001)



A

Комплект метизов №3 (СМ350003)



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003		См. табл. 1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.F5.04

Т-отвод


Стадия	Лист	Листов
		1


DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.





Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.F5.05

Переход по высоте


Стадия	Лист	Листов
		1


DKC


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.









A

Комплект метизов №1
(СМ350001)



A

Комплект метизов №3
(СМ350003)



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Соединитель с семью отверстиями	FC34247	1	
3	Винт М6х20 DIN 603	СМ050620	2	
4	Шайба	СМ170600	2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	2	
6	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.F5.06

Редукция


Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.




1. *Для фиксации платы на лотке произвести загиб лапок.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный		1	
2	Плата монтажная	FC37310	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.F5.07		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Плата монтажная	Стадия	Лист 1 / Листов 2
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18			
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18			DKC

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Увеличенная монтажная плата







1. *Для фиксации платы на лотке произвести загиб лапок.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 50-100 мм		1	
2	Увеличенная монтажная плата	FC37312...FC37315	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.F5.07	Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №





Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный		1	
2	Крышка на прямой элемент		1	
3	Держатель для крышки		2	устанавливать через 1 метр

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.F5.08

Крышка

Стадия	Лист	Листов
		1


DKC


Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лоток шириной 100 мм





Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 100 мм			
2	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003	2	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2018.F5.09

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №

Лоток шириной 500 мм







Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 500 мм			
2	Комплект метизов №1 или №3	CM350001/ CM350003	4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.F5.09	Лист 8

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Лоток шириной 500 мм





Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 500 мм			
2	Соединитель с семью отверстиями	FC34247	1	
3	Винт M6x20 DIN 603	CM050620	2	
4	Шайба	CM170600	2	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	2	
6	Комплект метизов №1 или №3	CM350001/ CM350003	8	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2018.F5.10

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №